

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ47.В.00281
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663210
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул.Потапова, д.2, лит. А. ОГРН: 1069847536219. Телефон (812) 702-12-46, факс (812) 702-12-46.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул.Потапова, д.2, лит. А. ОГРН: 1069847536219. Телефон (812) 702-12-46, факс (812) 702-12-46.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации". ООО
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, тел./факс (499) 187-70-49, 187-75-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Состав пропиточный для древесины и материалов на её основе "NEOMID 001 Super Proff" изготавливаемый по ТУ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 2499-010-98536873-2012, относится к I группе огнезащитной эффективности с расходом не менее 150г/м2 при поверхностной обработке, без учета потерь; устойчив к старению. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
24 9900

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о требованиях пожарной безопасности
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации: № 16В-13 от 05.03.2013 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г.

Акт № 76/ТР-2013 о результатах анализа состояния производства от 23.02.2013 г. ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2499-010-98536873-2012.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2013 по 29.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


С.В. Горшков